



OZNACZENIA:

INSTALACJA HYDRANTOWA:

- Ø90 PE INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
- HP-52 HYDRANT HP 52
- HP-25 HYDRANT HP 25
- H PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ

INSTALACJA TRYSKACZY:

- T PION INSTALACJI TRYSKACZOWEJ
- OH 1, HHS 3 KLASA ZAGROZENIA POŻAROWEGO
- F_d POWIERZCHNIA DZIAŁANIA TRYSKACZY
- q INTENSYWNOŚĆ ZRASZANIA
- F_t POWIERZCHNIA CHRONIONA PRZEZ JEDEN TRYSKACZ
- H_{skł} WYSOKOŚĆ SKŁADOWANIA
- S1 - S8 STANOWISKA ZAWORÓW KONTROLNO-ALARMOWYCH
- FS1 CZUJNIK PRZEPŁYWU

V-46/2

TEMAT:	Magazyn klasy "A" wraz z częścią biurowo-socjalną, infrastrukturą techniczną i drogą w Gliwice, ul. Portowa, Działki 9/1, 9/2, 9/4, 9/6, 9/7, obręb Port w Gliwicach		
ADRES:			
NAMIA RYSUNKU	P.B. - WODNE INSTALACJE PRZECIWOPOŻAROWE	FAZA	P.B.
INWESTOR:	Logistyk S.A.	BRANZA	SANITARNIA
PROJEKT:	mgr inż. Grzegorz Kozłowski	DATA	LIPIEC 2015
SPRZĄDZ:	mgr inż. Jerzy Tapper	SKALA	1:200
OPRACOWANIE:	mgr inż. Joanna Demska	RYS. NR	2
BIURO BRANŻOWE:	"TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA 40-413 KATOWICE ul. ZAMKOWA 45 tel. (32)3587878, fax. (32)3291028 e-mail: biuro@tb-projekt.pl		