

Gliwice, 18.10.2018

## PROTOKÓŁ Z PŁUKANIA I PRÓBY CIŚNIENIOWEJ WODNEJ

### BUDOWA / OBIEKT:

Śląskie Centrum Logistyki S.A.  
ul. Portowa 28  
44-100 Gliwice

### RODZAJ INSTALACJI / ZAKRES PRAC:

Rozbudowa instalacji tryskaczowej w regałach 16-17, 18-19, 20-21 (sekcja S5)

### SEKCJA, OBSZAR PODDANY PRÓBIE:

Sekcja tryskaczowa S5 w hali magazynowej – instalacja tryskaczowa

- Regał 16-17
- Regał 18-19

Oświadczamy, że na wyżej wymienionym obiekcie zainstalowana instalacja wodna / ~~sucha~~ została gruntownie przepłukana i poddana próbie ciśnieniowej wodnej / ~~powietrznej~~ przez 2 h, przy ciśnieniu 15 bar.

Wynik próby pozytywny, wycieków nie stwierdzono.

*Aleksandra Krol*

Wykonawca

Zleceniodawca lub osoba upoważniona

Miejscowość, data

**Pliszka Sprinkler Engineering Sp. z o.o.**  
80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 52  
NIP 583 326 84 04

**Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o.o.**  
Miałki Szlak 52 street, 80-717 Gdańsk  
tel. +48 58 556 74 20, fax: +48 58 556 74 05  
e-mail: [info@pliszka.pl](mailto:info@pliszka.pl), [www.pliszka.pl](http://www.pliszka.pl)

NIP: 584-249-74-98, Regon: 192 944 315,  
Kapitał zakładowy: 4.250.000,00 zł  
KRS: nr. 0000173544,  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy

Gliwice, 18.10.2018

## PROTOKÓŁ Z PŁUKANIA I PRÓBY CIŚNIENIOWEJ POWIETRZNEJ

### BUDOWA / OBIEKT:

Śląskie Centrum Logistyki S.A.  
ul. Portowa 28  
44-100 Gliwice

### RODZAJ INSTALACJI / ZAKRES PRAC:

Rozbudowa instalacji tryskaczowej w regałach 16-17, 18-19, 20-21 (sekcja S5)

### SEKCJA, OBSZAR PODDANY PRÓBIE:

Sekcja tryskaczowa S5 w hali magazynowej – instalacja tryskaczowa

- Regał 16-17
- Regał 18-19

Oświadczamy, że na wyżej wymienionym obiekcie zainstalowana instalacja wodna / sucha została gruntownie przepłukana i poddana próbie ciśnieniowej wodnej / powietrznej przez 2 h, przy ciśnieniu 3,5 bar.

Wynik próby pozytywny, spadków ciśnienia nie stwierdzono.

*Aleksandra Krol*

Wykonawca

Zleceniodawca lub osoba upoważniona

Miejscowość, data

Pliszka Sprinkler Engineering Sp. z o.o.  
80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 52  
NIP 583 326 84 04

Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o.o.  
Miałki Szlak 52 street, 80-717 Gdańsk  
tel. +48 58 556 74 20, fax: +48 58 556 74 05  
e-mail: [info@pliszka.pl](mailto:info@pliszka.pl), [www.pliszka.pl](http://www.pliszka.pl)

NIP: 584-249-74-98, Regon: 192 944 315,  
Kapitał zakładowy: 4.250.000,00 zł  
KRS: nr. 0000173544,  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy